

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД

КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Мемлекеттік органның атауы
Наименование государственного органа
«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау
комитеті Түркістан облысы санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау департаментінің Қазығұрт
аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау
басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі
Республиканское государственное учреждение «
Казыгуртское районное Управление санитарно-
эпидемиологического контроля Департамента санитарно-
эпидемиологического контроля Туркестанской области
Комитета санитарно-эпидемиологического контроля
Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

СЭС қорғанысқа

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ X.03.X.KZ34VWF00050568

Дата: 21.10.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Қазығұрт ауданының идами әлеуетті дамыту бөлімінің «Көкібел» жалпы орта білім беретін мектебі»
коммуналдық мемлекеттік мекемесі

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 08.10.2021 9:48:44 № KZ82RYS00167869

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Коммунальное государственное учреждение «
Общеобразовательная школа «Көкібел» отдела развития человеческого потенциала Казығұртского района
управления развития человеческого потенциала Туркестанской области, Т.О. Казығұрт ауданы, С.Рахимов а
л. Көкібел елді мекені, Құралов көшесі, №41

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения
объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Білім беру

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Өтініші, зертханалық зерттеу хаттамалары

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если
имеются) қажет етілмеді

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Қазығұрт ауданы, Көкібел елді мекені, Құралов көшесі, №41 мекен жайда орналасқан «Көкібел» жалпы орта мектебінің жұмыс жобасын 2015 жылы соғылған.

Мектептің аумағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер талаптарына сәйкес барлық периметрі бойынша қоршаумен қоршалған. Қоршаулар зақымдалмаған. Аулада 3- (А, А1, А2) блоктан тұратын оқу ғимараттары, шаруашылық аумақта от жағатын ғимарат, 6 орындық әжетхана, қоқыс тастайтын контейнер орнатылған алаңша, ауладағы демалыс орындары, 100м³ өрт сөндіруге арналған 3,40 метр қазылған резервуар, 30м³ лас су септигі орналасқан.

Мектептің ғимаратының ірге тастары бетоннан, сыртқы және ішкі тұрақты қабырғалары кірпіштен (КОРПо 1НФ/75/2,0/50/), шатыры темірлі черепицамен жабылған, терезелері пластиктен, ішкі есіктері ағаштан (ГОСТ 6629-88) сыртқы есіктер ағаштан (ГОСТ 30674-99) жабдықталған.

Мектеп ауласы мен шаруашылық аймақтың аумағында тазалауға және дезинфекциялауға болатын қатты төсемі бар, аулада сыртқы жарықтандыру толығымен орнатылған, жеткілікті, аумаққа біркелкі жарықтың түсуі қамтамасыз етілген. Мектептің аумағы, ашық ауадағы дене шынықтыру және спорт алаңдары таза ұсталады, бөгде заттардан тазартылған.

Шаруашылық аймақта тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған қоқыс жинағыш контейнер бар, контейнердің үш жағынан қоршалған, тазалау және дезинфекциялау үшін қолжетімді, су өткізбейтін төсемі бар алаңға орнатылған, ғимараттардан 25 м қашықтықта орнатылған. Қоқыс жинағыштар (контейнерлер) тазаланады, жуылады және залалсыздандырылады.

Мектеп 200 орынға арналып соғылған, әр кабинетте 25 оқушы оқиды. Мектеп ғимараттары 3 қабаттан тұрады, 3- блоктан тұрады:

А оқу блоктарында:

Бөлмелер саны-74, құрылыс ауданы- 800,3м², ауқымы-7763м², алаңы 2042,2м². Қабырға биіктігі 3,4 метрді құрайды, келесі бөлмелерден тұрады:

1-ші қабатта: киім шешетін (1 дана), 4-әжетхана, 4-коридор, персоналдарға арналған әжетхана (1 дана), тазалау құралдарын сақтайтын бөлме (1 дана), 1-мұғалімдер бөлмесі, 7- оқу кабинеттері, баспалдақ орны және тамбур орналасқан.

2-ші қабатта: 3- медициналық кабинет, 1 душ, зал, бастауыш сыныптары оқитын бөлмелері 7, компьютер сыныбы-мультимедия кабинеті, оқу кабинеттері (химия, биология зертханалық бөлмелерімен), қыздарға арналған әжетхана (2 дана), ер балаға арналған әжетхана (2 дана), персоналдарға арналған әжетхана (2 дана), коридор (4 дана), тазалау құралдарын сақтайтын бөлме (2 дана), баспалдақ орны (3 дана), есепші бөлмесі, кабинеті орналасқан.

А1-ші блок: 2- қабаттан тұрады, бөлмелер саны-39, құрылыс ауданы-476,5м², ауқымы-3907м², алаңы 648,8м².

А2-ші блок: 1- қабаттан тұрады, бөлмелер саны-15, құрылыс ауданы-582,4м², ауқымы-2679м², алаңы 495,1м². Қабырға биіктігі 3,4 метрді құрайды.

2-әжетхана, 3-коридор, 1-койма, 1-киім шешетін бөлме, 7- оқу кабинеті және 1 тамбур орналасқан.

Б-ші блок: 1-қабатты ғимаратқа орналасқан, 4-бөлмеден тұрады, құрылыс ауданы-148м², ауқымы-518м², алаңы 123,4м². Қабырға биіктігі 3,2 метрді құрайды. .

Шеберхана 1- қабаттан тұрады, көлемі 15,40х12,50 метр, этаж биіктігі 3,0 метрді құрайды.

1-от жағатын ғимарат, 12 орындық әжетхана, қоқыс тастайтын контейнер орнатылған алаңша, демалыс орындары, 100м³ өрт сөндіруге арналған 3,40 метр қазылған резервуар, 24м³ лас су септигі орналасқан.

Жалпы мектептегі үй-жайлардың (сыныптар, оқу кабинеттері) ауданы бір білім алушыға шаққанда 2,5 шаршы метр (бұдан әрі - м²) нормасы белгіленген.

Мектептің ғимараттары желдету және ауа баптау жүйелерімен жабдықталған. Ас блогында механикалық түрде іске қосылатын желдету жүйесі көзделген. Желдету және ауа баптау жүйелерін пайдалану кезінде нормалау құжаттарының талаптары сақталған.

Жылу жүйесі табиғи газбен жылытылады. От жағатын ғимарат: от жағатын бөлме, жұмысшыға арналған бөлме, коридор, жуынатын бөлме және тамбурдан тұрады. От жағатын бөлмеде Z -500 маркалы 2 автономды қазандық орнатылған.

12 орындық дәретханаларды күн сайын дезинфекциялау құралдарын пайдалана отырып жинайды.

Барлық дәретханаларда еден, есік тұтқалары, кранның құлақтары, раковиналар және унитаздар күн сайын дезинфекциялауға жататын материалдардан соғылған.

Барлық кабинеттерде жылу батерейкалары чугунды МС-90 маркалы, жеткілікті орнатылған, оларды күтіп ұстау ережелері сақталынған. Ауаның температурасын бақылау үшін оқу сыныптарында, сондай-ақ медициналық пункт үй-жайларында термометрлер орнатылған.

Барлық үй-жайлардағы еденнің ағаштан, беті тегіс, ақаусыз және механикалық зақымданбаған.

Еңбекке баулу шеберханалары мен сынып кабинеттерінде еден механикалық әсерге төзімді, химия



кабинеттері мен зертханаларында - химиялық реагенттерге төзімді материалдан жасалған. Мектепте ауыз су жүйесі орталықтандырылған ауладағы су құбырына жалғасқан, 2- тонналық су қорын сақтауға арналған сыйымдылықтар жеке үй- жайда орнатылған, сыйымдылықтар таңбаланған. Ыстық суға электрлі су жылытқыш құрылғысының -100л, 80л, 50л, 30л құрылғылары орнатылған. Лас сулар төгілетін 30 м3 септиктігі 3,15 метр тереңдікте қазылған, мектептегі барлық лас сулар септикке құйылады, септиктің беті жабылған, ғимараттан 25 қашықтықта орнатылған.

Үй-жайларды табиғи және жасанды жарықтандыруды сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес жобаланған.

Ғимарат ішінде жасанды жарықтандыруға люминесцентті шамдар орналасқан. Терезелердің әйнектелуі бүтін шыны төсемінен орындалған. Барлық үй-жайда бір үлгідегі шамдар қолданылады, оларды плафондармен қамтамасыз етілген.

Істен шыққан шамдар ауыстырылады. Жарамсыз, құрамында сынап бар шамдар білім алушылар мен тәрбиеленушілердің қолы жетпейтін жеке үй-жайда сақталады. Пайдаланылған құрамында сынап бар шамдарды қоқыс жинағыштарға тастауға жол берілмейді. Пайдаланылған құрамында сынап бар шамдарды сақтау және кәдеге жаратуға жіберу объекті басшысының бұйрығымен жауапты адамға жүктелген. Үй-жайларды әрлеу үшін олардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары бар құрылыс материалдары пайдаланылған.

Мектептің спорт залы 1-ші қабатта ауданы 30,0 x 18,0 шаршы метр, биіктіктегі 7,0 метр. Спорт залының жылыту жүйесінің радиаторлары терезе астына орналастырылған және ағаш торлармен жабылған. Терезелерде және жарықтандыру аспаптарында қоршау құрылғылары көзделген. Спорт залдарының жанындағы қыздар мен ұл балаға арналған киім шешетін орындар бар, бөлме киімге арналған шкафтармен және орындықтармен жабдықталған.

Спорттық төсеніштер мен снарядтардың жабыны ылғалды тәсілмен өндеуге және дезинфекциялауға жарамды.

Шеберхана 5 бөлмеден тұрады: 3 қыздар мен ұл балдарға арналған шеберхана бөлмесі (тігін, темір өңдеу, кулинария), 2 тамбур.

Жалпы көлемі 15,4x12,5м. Едендері керамикалық плита, есіктері ағаштан. Жылу жүйесіне батареялар орнатылған. Шеберханаларда станоктарда және тетіктерде жұмыс істеу жылу мен шанның көп мөлшерінің бөлінуімен байланысты болатын орында сору-сыртқа тарту желдеткішімен және сыртқа тарту құралдарымен жабдықталған. Шеберханада стол, орындықтар жеткілікті, қыздар шеберханасында 10 «JAGUAR MAESTRO» маркалы тігін машинасы орнатылған, киім киетін кабина бар, оқушыларға арнайы 13 дана фартук алынған, алқы медициналық көмекке медициналық қобдиша бар, онда дәрі дәрмектер толық. Ұл балдарға арналған шеберханада 3- түрлі токарный станок, электрлі ағаш кесетін станок, ЗСС-450 маркалы темір тесетін станок және JET маркалы құрылғылары орнатылған, барлық құрылғылардың паспорты алынған.

Ылғалды режимде жұмыс істейтін үй-жайлардың (медициналық мақсаттағы, ас блогы, санитариялық тораптар) қабырғаларын кемінде 1,5 м биіктікте, себезгі бөлмелерінде кемінде 1,8 м биіктікте жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін басқа да материалдармен қапталған. Терезе әйнектері, электр шамдардың плафондары және сыртқа тартып желдету жүйесінің жалюзді торлары таза ұсталады.

Үй жайларды ылғалды жинауды ұйымның техникалық персоналы жүргізеді. Жинау мүкәммалы (шелектер, шүберектер) таңбаланған және олар жекелеген үй-жайларға бекітілген және арнайы бөлінген орындарда сақталады.

Оқу үй-жайларындағы жиһаз сол жақ бүйірден табиғи жарықтандыру қамтамасыз етіле отырып, орнатылады. Физика мен химия кабинетіндегі демонстрациялық және оқу зертханалық үстелдерге электр энергиясын жүргізу, химия кабинетінде орталықтандырылған су және кәріз жүргізу көзделген.

Химия кабинетінде сыртқа тарту шкафы жабдықталған. Тәжірибелер жүргізу үшін пайдаланылатын химиялық реагенттер, қышқылдар мен сілтілерді сақтау үшін сейф орнатылған, құлыпталған. Компьютер сыныбы-мультимедия кабинеті 2 сыныптан тұрады, жалпы 32 дана компьютер іске қосылған, тұйықтау жұмыстары жүргізілген, тұйықтау хаттамасы алынған, қабырғаға ілінген кондиционермен жабдықталған.

Медициналық бөлмесі 5- бөлмеден тұрады, медициналық кабинет жанында оқшаулағыш бөлме қарастырылған. Бөлменің ішкі әрленуі санитарлық талаптарға сай, қабырғалары мен едендері кафельденген. Қол жуатын су ағар, душ жұмыс істейді.

Асхана 70 орындық, 1 адамға 0,6 шаршы метрден келеді. Асханада тамақ пісіретін цех, ыдыс жуу бөлмесі, тамақ дайындайтын бөлме, мұздатқыш камералары, қойма, персоналдарға арналған бөлмелерден тұрады.

Асхана қабырғалары мен едендері кафельденген, залалсыздандыру мен жуу жұмыстарына төзімді. Асханада ауа алмастыру терезе көздері арқылы және қосымша сору-сыртқа тарту желдеткішімен жабдықталған. Жарықтану жеткілікті, жарық жағатын құрал еденнен 1,8 метр биіктікте орнатылған.

Жылыту жүйесінің радиаторлары терезе астындағы орналастырылған. Терезелерде және жарықтандыру аспаптарында қоршау құрылғылары көзделген. Лас сулар септигі көзделген, барлық лас сулар мектептің септигіне қосылған.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Қазығұрт ауданының адами әлеуетті дамыту бөлімінің «Көкібел» жалпы орта білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіп

Ұсыныстар (Предложения):

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы № ҚР ДСМ-76 бұйрығының талаптары тұрақты сақталсын

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Қазығұрт аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Қазығұрт ауданы, көшесі Құрманғазы, № 1 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Казыгуртское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

Казыгуртский район, улица Курмангазы, дом № 1

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Әбен Нұрдаулет Суннатұллаұлы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

